試　験　成　績　書

No.

昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名　　ＰＥクロス

試　験　項　目			性　状	試　験　方　法
厚　　さ	mm		6.1	JIS K 6767 による
幅	mm		1015	
巻き長さ	m		51.0	
単位質量	kg／m		0.32	
引張強さ	N／25mm	たて	433	
		よこ	407	
伸　　び	%	たて	26	
		よこ	20	

備　　考

＊1：試験体 5 個中 4 個以上に折損，ひび割れが生じないこと

SK608SE