試　験　成　績　書

No.

昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名　　ペーブドレーンテープ

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
寸　　法	厚　さ　　mm	0.9	社内試験方法による
	幅　　mm	51	
	長　さ　　m	20.1	
引張強さ　　N／50mm 幅		185	
耐 熱 性（80℃，24hr）*1		合格	
耐折り曲げ性（−20℃，5mmφ）*2		合格	

備　　考

＊1：ズレのないこと

＊2：き裂・折損のないこと

SK608SE