

試験成績書



昭石化工業株式会社

製品名 フジペースト

試験項目	性状	試験方法
容器の中での状態 ^{*1}	合格	JIS K 5600 による
作業性 ^{*2}	合格	
乾燥時間 hr	3	
加熱残分 %	75	JIS K 5601 による
可使時間 (20℃) min	50	社内試験方法による

備考
*1 : 混合攪拌直後、塊や沈殿がなく均質であること。
*2 : こて塗りが容易であること。