試　験　成　績　書

No.

昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名　　ＴＦプライマー（水性）

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
容器の中での状態 *1	合格	JIS K 5600 による
作業性 *2	合格	
乾燥時間(23℃)　　分	25	

備　　考

＊１：かき混ぜたとき、硬い塊がなくて一様になること。
＊２：ローラー・こて作業に支障がないこと。

SK608HV