試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　さび止め剤（水性）

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
容器の中の状態 *1	合格	JIS K 5674 による
塗装作業性 *2	合格	
加熱残分 *3	合格	

備　　考

＊１：かき混ぜたとき、硬い塊がなくて一様になること
＊２：はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない
＊３：50 %以上

SK608SF