試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　ラップシール

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
作 業 性*1	合格	JIS K 5600 による
容器の中での状態*2	合格	
密　　度　　g／cm^3	1.17	
加熱残分　　%	78	JIS K 5601 による

備　　考

＊1：塗装作業に支障がないこと。
＊2：塊や沈殿がなく一様であること。

SK608O