

# 試験成績書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製品名 SKボンド (一般用)

試験項目	性状	試験方法
外観 (容器の中での状態) *1	合格	社内試験方法による
密度 (23°C) Mg/m <sup>3</sup>	1.71	JIS Z 8807 : 2012 による
粘度 (23°C) Pa·s	230	JIS Z 8803 : 2011 による

備考  
\*1 : かき混ぜたとき, 固まりや沈殿がなく, 均質で黒色粘ちよう液であること。