試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　シングルセメント

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
外　　観 *1	合格	目視による
作 業 性（20℃） *2	合格	JIS K 5600 による
不揮発分　　%	80.5	JIS K 6833 による
密　　度（23℃）　　g／cm^3	1.06	

備　　考

＊１：黒色粘稠ペースト状であること。

＊２：塗装作業に支障がないこと。

SK608O