

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名 縁石ブロック

試 験 項 目	性 状	試 験 方 法
外 観 *1	合格	目視による
寸 法 mm	長 さ	600
	幅 (全幅)	109.5
	厚 さ	66.5
圧縮強度 N/mm ²	27.3	JIS A1108 による
備 考		
*1 : 汚れ, 傷, ひび割れ等, 異常のないこと。		