試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　彩色カバータイト

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	社内試験方法による
寸　　法　　mm	厚　さ	6.0	
	幅	500	
	長　さ	1000	
吸 水 率　　%		0.3	ASTM D 994 による
可とう性 *2		合格	ASTM D 2643 による

備　　考

＊1：目視によって試験を行い，次の規定に合格しなければならない。
1）標準見本と比較して，色調及び砂粒の付着状態に大差がないこと。
2）折れ，欠け，傷等の損傷を認めないこと。

＊2：割れ，き裂がないこと。

SK608T