試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　タフネスドレン

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	社内試験方法による
寸　　法　　mm	厚　さ	50	
	長　さ	1200	
	幅	900	
排 水 性 *2		合格	
保 水 量　　g／m²		1020	
圧縮強さ　　N／cm²		16.7	JIS A 9511 による
吸 水 量　　g／100cm²		0.2	

備　　考

＊1：所定の溝形状を有すること。

＊2：任意の溝に水を注いだ時，保水部を超えた水が速やかに排水されること。

SK608KN